

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ КИЗЛЯР

368832, г.Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел/факс:(87239) 3-31-09,
e-mail: to-kizlyar@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в городе Кизляре
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя

№ 022-17

368876, Республика Дагестан, Тарумовский район, село Новодмитриевка,
По адресу/адресам: ул. Советская

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД
в городе Кизляре Каяева Т.Р. от 04.01.2017 № 022-17.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НОВО-ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.**

ОГРН 1020502387080, ИНН 0531004772

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч.
« 29 » 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в городе
Акт составлен: Кизляре Копытовой Л.В.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МКОУ «Новодмитриевская средняя общеобразовательная школа» Манапова Гульмира Алимпашевна 01.03.2017 года 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в городе Кизляре Копытова Л.В

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Манапова Гульмира Алимпашевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено: Школа состоит из основного корпуса – кирпичного здания 1987 года постройки, проектная вместимость 50 человек, на день проверки обучается 88 человек. Обучение проходит в две смены. Один класс начальной школы расположен в отдельно стоящем здании – бывшего детского сада. Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании. Состоит из двух помещений – кухни и столовой.

- **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Для сбора отходов на территории не оборудована площадка, для установки мусоросборника. (п. 3.7 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии – вешалки в недостаточном количестве, скамеек нет, фрамуги и форточки отсутствуют – помещения не проветриваются. Душевые не работают. Снарядная в неудовлетворительном состоянии – полы бетонные с выбоинами. (п. 4.14 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения умывальные раковины не установлены. (п. 4.27 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Потолки в столовой и пищеблоке имеют трещины, деформации, побелка местами отстала. (п. 4.28 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Полы в учебных помещениях и рекреациях дощатые, в столовой - линолеум. Полы во всех помещениях старые – имеются щели. В столовой линолеум без стыков. В помещении спортзала полы шатаются – предположительно прогнили лаги и доски. В полу между досками имеются щели. При проведении спортивных занятий возможно получение травмы (п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Ученическая мебель в классах одной возрастной группы, что делает невозможным ее подбор соответственно росту обучающихся. (п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Мастерские находятся в аварийном состоянии и не функционируют. (п. 5.10 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Здание школы оборудовано системой централизованного отопления от собственной котельной на газообразном топливе. Котельная находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и не обеспечивает оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды в образовательном учреждении. На день проверки в рекреациях и классных помещениях - холодно. Температурный режим не соблюдается. (п.6.1.)

Классные доски не оборудованы софитами. (п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. (п. 10.7)

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется медкабинет расположенный на первом этаже. На день проверки медкабинет не работает. (п. 4.21 СанПиН 2.4.2. 2821– 10)

В школе отсутствует (сокращен) медицинский работник. Работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний не организована в достаточном объеме. (п. 11.1, 11.4)

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования»:

Оборудование и инвентарь пищеблока не промаркирован в соответствии с требованиями санитарных правил. (п. 4.10).

Складские помещения для хранения продуктов отсутствуют. Продукты хранятся в помещении кухни. (п. 4.14)

Отсутствуют стеллажи для сушки посуды и инвентаря. (п.4.6)

Овощной цех не оборудован стеллажами и поддонами для хранения продуктов. Хранение пищевых продуктов (овощей) производится на полу. (п. 5.2)

Отсутствует специально выделенная ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши для уборки обеденного зала. (п. 5.3)

Нарушается режим мытья посуды:

Мытье кухонной посуды и столовой посуды производится в раковинах маленького объема. Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах не вывешены. (п. 5.4)

Столовые приборы не ополаскивают в проточной воде и не прокаливают в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут. Кассеты для хранения столовых приборов не подвергают ежедневной обработке с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом шкафу. (п. 5.12)

Отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. (п. 5.21, 5.22)

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения не составлено примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 настоящих санитарных правил). (п. 6.4)

Технологические карты на производство готовых блюд отсутствуют. (п. 6.11)

Не выделено место для обработки яиц. (п. 8.14)

Витаминизация блюд не проводится. (п. 9.2)

Отсутствуют шкафы для хранения личных вещей и санитарной одежды персонала. (п. 13.6)

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 настоящих санитарных правил) и "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил) не ведутся. (п. 14.6)

"Журнал здоровья" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 3 приложения 10 настоящих санитарных правил) не ведется. (п. 14.7)

Витаминизация блюд не проводится. (п. 9.2)

Программа производственного контроля отсутствует. Производственный контроль не организован. Санитарные правила отсутствуют. (п.14.2)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.В.. Копытова

(подпись проверяющего)

Манапова Гульмира Алимпашаевна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокола лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре" (свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации от «31» 10. 2011г. № ГСЭН.РУ.ЦАО.052.01 Выявлено несоответствие расписания уроков санитарным правилам и нормам.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.В. Копытова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Манапова Гульмира Алимпашаевна директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » марта 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Манапова Гульмира Алимпашаевна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022