

с. Тарумовка
(место составления акта)

«23» 03.2017 г.
(дата составления акта)
«16» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 32

« » 2017г. по адресу: Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка ул. Советская
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому району по пожарному надзору Анварова Анвара Мингажмутдиновича №32 от 06 марта 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездной проверка в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения «Ново - Дмитриевская СОШ» Тарумовского района
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с «11» ч. «00» мин «23» 03.2017 г. по «12» ч. 00» мин «23» 03.2017 г.

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому району, РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, т.8-8722-55-15-61
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Манапава Г.А. « » 2017г.
(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому району Джамалдинов А.М
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Манапава Г.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки:
– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

– В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.

1.	Не во всех помещениях обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ППР РФ п.6	
2.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР РФ п.63	
3.	На объекте защиты не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390)	
4.	Приемно-контрольные приборы и приборы управления, не защищены от несанкционированного доступа	(п.13.14.5 СП 5.13130.2009)	
5.	Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	П. 64 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390)	
6.	Водоем, не обеспечен площадкой с твердым покрытием размером не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года	п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения	
7.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (Проектно-сметная документация; схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров и т.п. в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов)	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	
8.	В течении отопительного сезона не	п.82 Правила	

	обеспечено проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.	противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	
9.	По периметру кровли не предусмотрено ограждение высотой 0,6 м. в соответствии с ГОСТ 25772	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.8.11 СНиП 21-01-97*	
10.	Не все помещения защищены соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с таблицей №1 приложения к НПБ 110-03 (помещение актового зала), помещения столовой, котельной.	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.4 НПБ 110-03	
11.	<p>Монтаж и эксплуатация элементов системы пожарной сигнализации произведена с отступлениями от требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <p>Работы по монтажу технических средств сигнализации произведены без составления проектной документацией, рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) (п.1.1. РД 78.145-93);</p> <p>Извещатели не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. (П. 13.3.17 СП 5.13130.2009);</p> <p>Настенные звуковые оповещатели, установлены в здании, расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка (п.3.17 ППБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»);</p> <p>Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).</p>	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому районам
Джамалдинов А.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Манапова Гульмира Алимпашаевна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022